Addendum au Dossier d'Appel d'Offres N° DNCMP/111/F/2016 pour la fourniture et l'installation des paratonnerres aux sites de l'OBR.

Faisant suite à la demande des éclaircissements évoqués par certains acquéreurs du Dossier d'Appel d'Offres ci-haut cité, l'Office Burundais des Recettes publie à l'intention des acquéreurs et autres soumissionnaires intéressés, un addendum pour apporter des modifications au Dossier d'Appel d'Offres:

Ces modifications sont les suivantes:

1) Le PARATONNERRE proposé doit remplir les spécifications techniques décrites dans le DAO (cfr. les spécifications techniques et les quantités en annexe),

2) Le site de GITEGA Magarama n'est plus concerné par le présent marché,

3) Le soumissionnaire fournira un parafoudre général Type 1 I_{Imp} 50 kA/100 kA pour la protection des circuits électriques internes contre les effets indirects.

4) **La date de visite des sites, où seront installés les paratonnerres, qui était prévue le 06/07/2016 est reportée au 10/08/2016 pour les sites de Bujumbura, au 11/08/2016 pour le site de GITEGA et au 12/08/2016 pour le site de KOBERO.**

5) **La date limite de dépôt des offres qui était initialement prévue le 22/07/2016 à 10h 00' est reportée au 26/08/2016 à 10h 00 et l'ouverture des offres aura lieu le même jour à 10h 30 minutes.**

Fait à Bujumbura le 05/08/2016

LE COMMISSAIRE DES SERVICES GENERAUX ET PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS A L'OBR

Frédéric MANIRAMBONA

<table>
<tr><th>Site</th><th>Article</th><th>Spécifications techniques</th><th>Quantité</th></tr>
<tr><td>Site 1: PORT</td><td>Paratonnerres AT 1560</td><td rowspan="3">

PARATONNERRES À DISPOSITIF D'AMORÇAGE

Rayons de protection (R_p) pour h=6m et D=60m

<table>
<tr><th>Réf.</th><th>Niveau de protection IV (m)</th></tr>
<tr><td>AT-1530</td><td>72</td></tr>
<tr><td>AT-1560</td><td>107</td></tr>
</table>

h (m) : Hauteur du paratonnerre sur l'élément à protéger (en mètres).
D (m) : Rayon de la sphère fictive (en mètres).

- Paratonnerre à dispositif d'amorçage (PDA)
- Mât pour support en acier galvanisé
- Ruban en cuivre étamé de descente 30 x 3,5mm
- Compteur de coups de foudres et ses accessoires
- Tube de protection (fourreau) du ruban
- Prises de terre triangulée avec une valeur de résistivité ≤ 1.9ohm
- Piquets de terre de ≥2m
- Connecter le ruban au TGBT (Tableau Général Basse tension)
- Paratonnerre AT 1560 : site Port
- Paratonnerre AT 1530 : sites Kobero préfabriqué, Gitega Pétrole
- ORIGINE EUROPEENNE OU FABRIQUE POUR LE MARCHE EUROPEEN ET CONFORME AUX NORMES NF C 17-102, UNE 21186</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Site 2: KOBERO préfabriqué</td><td>Paratonnerres AT 1530</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Site 3: GITEGA Pétrole</td><td>Paratonnerres AT 1530</td><td>1</td></tr>
</table>